



Begane grond
1 : 50







1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



Dakaanzicht
1 : 50



- ELECTRIECHE INSTALLATIE**
- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingsgeleid op een basisrail bedraad, niet afgesloten (niet toe) aan
Aansluitpunt 2 PV-voorziening (indien PV-panelen aanwezig)
- Aansluitpunt met bedraad
Loos leiding wordt bedraad met CA en UTI kabelt, niet afgesloten, zie ook net te maken met de afbouwbedrijf (UTP kabel)
- Aansluitpunt TUV bedraad met CA en UTI kabelt, afgesloten met CA1 wandcontactdoet in
aanbouw van de meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CA en UTI kabelt, afgesloten met RJ45 wandcontactdoet
in aanbouw van de meterkast (afgesloten door de afbouwbedrijf indien PV installatie aanwezig)
- Aansluitpunt met meetgoot aan buitenzijde, op aard
- Bij
- Aanbouw aansluitpunt
- Cermetkoppels voor verlichting
- Drukrozet
- Elektronische schakelaar met wandcontactdoet, verhoogde aansluitcapaciteit/aangedreven
Schakelaar, opdruk op kermit contact NEN 2065
- Schakelaar, 1 gang
- Schakelaar, 2 gang, met ingebouwd signaalstroom, schakelaar "ALLES UIT" hoofdphone
- Schakelaar, wissel
- Schakelaar, wissel
- Schakelaar, wissel - 2-voudige uitsparing
- Schakelaar, wissel - ingebouwd signaalstroom
- Schakelaar, wissel - ingebouwd met ingebouwd signaalstroom
- Schakelaar, 3-fasig met bedrading verticaal
- Sturing naar VV (90°)
- Buitenkabel (R40) zijn afdekking
- Verbinding
- Wandcontactdoet 1-voudig met beschermingsgeleid, verhoogde aansluitcapaciteit
Wandcontactdoet 2-voudig met beschermingsgeleid, verhoogde aansluitcapaciteit
- Wandcontactdoet 2-voudig met beschermingsgeleid, verlaagd, verhoogde aansluitcapaciteit
Wandcontactdoet 2-voudig met beschermingsgeleid, horizontaal, verhoogde aansluitcapaciteit
- Wandcontactdoet met wisselschakelaar, verhoogde aansluitcapaciteit
- Wandcontactdoet, serieel, 2x220V tot 160V
- Wandcontactdoet, serieel, 1x220V tot 160V
- Omsnoer PV-installatie
- PV-panelen
- aangevallen positie PV panelen lokale kosten
- een PV paneel veldtoe naar het aansluitpunt om te voldoen aan de BEMG-eisen

- [illegible]

Wijzing nr. Wijzigings datum		Wijziging omschrijving
Projectnaam: Feel good Projectlocatie: Moldenburg Projectnr.: PRK12743		
Opdrachtnummer: Heijmans Vastgoed BV Architect: InfoConsulting Projectleider: Verkoopopleiding Onderwerp: Overzichtstekening BNR 03 Plattegr., gevel, doorsnede	 Heijmans Woningbouw Grootendijk 10 1042 BT Amsterdam T 020 - 545 11 11 F 020 - 545 11 12 Formaat: A4 verticaal Schaal: 1:50 Datum: 16-05-2023 Tekent.: YDB	
	VK-9.003	